


DANS LES MASSIFS EN MILIEU RÉGIONAL

ALIMENTATION


SCHÉMAS C11-C12




VUE EN PLAN  
(SEMELLE NON MONTRÉE)

DISTRIBUTION


SCHÉMAS C23-C24



VUE EN PLAN  
(SEMELLE NON MONTRÉE)




VUE EN ÉLÉVATION - COUPE A-A'




VUE EN ÉLÉVATION - COUPE B-B'

SCHÉMAS C31-C32



VUE EN PLAN  
(SEMELLE NON MONTRÉE)



VUE EN ÉLÉVATION - COUPE C-C'

SCHÉMAS TYPES DE MASSIFS

ALIMENTATION




SCHÉMA C11 ET C12

DISTRIBUTION




SCHÉMA C23 ET C24





SCHÉMA C31 ET C32


SUR LE TERRAIN

ALIMENTATION




- 00

DISTRIBUTION



- 01 @ ??



- 01 @ ??

NOTES :

- ORIENTER LES MASSIFS SELON L'INSTALLATION TERRAIN.
- L'EXTRÉMITÉ DES CONDUITS INUTILISÉS DANS LE SOL DOIT ÊTRE OBSTRUÉE À L'AIDE D'UN CAPUCHON SOUS PRESSION.

- (A) CONDUIT PVC DE 53 mm AVEC COUDE À RAYON STANDARD DE 9 1/2" ET FOURNI AVEC BOUCHONS FEMELLES ET RACCORDS
- (B) CONDUIT DE POLYÉTHYLÈNE 16 mm EN NOMBRE REQUIS
- (C) PROJECTION DES CONDUITS ÉLECTRIQUES
- (D) CONDUITS ÉLECTRIQUES REGROUPÉS À L'INTÉRIEUR D'UN DIAMÈTRE DE 150 mm
- (E) MASSIF DE FONDATION (VOIR PLAN INGÉNIEUR EN STRUCTURE)
- (F) SOL FINI

CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE  
UTILISÉ À DES FINS DE  
CONSTRUCTION

NOTES GÉNÉRALES :

- RÉFÉRENCE PLAN TYPE PT2B-210 AVRIL 2024
- DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES.
- LES COTES SONT EN MILLIMÈTRES.

PLAN TYPE - AVRIL 2024  
DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES PT2B-210

AAAA-MM-JJ PRÉNOM NOM  
ID12-XXXXXXX

AAAA-MM-JJ Statut Par

Mandatitaire  
**DIRECTION GÉNÉRALE  
DES STRUCTURES  
DIRECTION DE L'ÉLECTROTECHNIQUE ET  
DES STRUCTURES DE SIGNALISATION**

Sciau Ce document technologique n'est pas signé et scellé au sens de la Loi sur les ingénieurs et ne peut être utilisé à des fins de travaux visés à l'article 2 de la Loi sur les ingénieurs. Ce document est disponible strictement pour commentaires, pour information ou pour coordination. Aucune garantie n'est donnée sur l'intégrité des informations contenues et sur les modifications apportées au document qui auraient pu être faites ou à venir. La diffusion de ce document technologique est interdite si la présente note limitative n'est pas inscrite.  
PRÉNOM NOM, ing.

Vérificateur  
PRÉNOM NOM, ing.

Équipe technique  
PRÉNOM NOM, tech.

**Transports  
Québec**

Titre  
**INSTALLATIONS SOUTERRAINES  
ET ORIENTATION DES  
CONDUITS**

Numéro de plan  
EL-2024-N-DDDDDD 19

Identification de regroupement