



DANS LES MASSIFS

SCHÉMA C132




VUE EN PLAN
(SEMELLE NON MONTRÉE)




VUE EN ÉLEVATION
COUPE A-A'

SCHÉMA C141



VUE EN PLAN
(SEMELLE NON MONTRÉE)




VUE EN ÉLÉVATION
COUPE B-B'


SCHÉMAS TYPES DE MASSIFS

SUR LE TERRAIN


ALIMENTATION




00

DISTRIBUTION

01



01



01

- (A) CONDUIT PVC DE 53 mm AVEC COUDE À RAYON STANDARD DE 9 1/2" ET FOURNI AVEC BOUCHONS FEMELLES ET RACCORDS
- (B) CONDUIT DE POLYÉTHYLÈNE 16 mm EN NOMBRE REQUIS
- (C) MASSIF DE FONDATION (VOIR PLAN INGÉNIEUR EN STRUCTURE)
- (D) SOL FINI
- (E) CONDUIT EN PVC DE 41 mm FOURNI AVEC COUDE, BOUCHONS, FEMELLES ET RACCORDS. CELUI-CI NE DOIT PAS DÉPASSER LA LARGEUR DE LA SEMELLE DU MASSIF. DE PLUS, LE COUDE OU LE CONDUIT DOIT ÊTRE PERPENDICULAIRE À LA SEMELLE DU MASSIF
- (F) CONDUITS ÉLECTRIQUES REGROUPÉS À L'INTÉRIEUR D'UN DIAMÈTRE DE 235 mm
- (G) CONDUIT EN PVC DE 21 mm FOURNI AVEC COUDE, BOUCHONS, FEMELLES ET RACCORDS. CELUI-CI NE DOIT PAS DÉPASSER LA LARGEUR DE LA SEMELLE DU MASSIF. DE PLUS, LE COUDE OU LE CONDUIT DOIT ÊTRE PERPENDICULAIRE À LA SEMELLE DU MASSIF
- (H) PROJECTION DES CONDUITS ÉLECTRIQUES

**CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE
UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION**

NOTES GÉNÉRALES :

- RÉFÉRENCE PLAN TYPE PT2F-211 AVRIL 2024
DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES.
- LES COTES SONT EN MILLIMÈTRES.

PLAN TYPE - AVRIL 2024		PT2F-211	
DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES			
AAAA-MM-JJ		PRENOM NOM JJGG : XXXXXXXX	
AAAA-MM-JJ		Statut	Par
Mandataire			
DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES DIRECTION DE L'ÉLECTROTECHNIQUE ET DES STRUCTURES DE SIGNALISATION Sous : Ce document technique n'est pas signé et scellé au sens de la Loi sur les ingénieurs et ne peut être utilisé à des fins ou travaux visés à l'article 2 de la Loi sur les ingénieurs. Ce document est disponible strictement pour commentaires, pour information ou pour coordination. Aucune garantie n'est donnée sur l'intégrité des informations contenues et sur les modifications apportées au document qui auraient pu être faites ou à venir. La diffusion de ce document technique est interdite si la présente note limitative n'est pas inscrite.			
PRENOM NOM, Ing.			
Vérificateur			
----- PRENOM NOM, Ing.			
Équipe technique			
PRENOM NOM, tech.			
Transports Québec    			
Titre			
INSTALLATIONS SOUTERRAINES ET ORIENTATION DES CONDUITS			
Numéro de plan EL-2024-N-DDDDDD			20
Identification de regroupement			